



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА»
(ОГБПОУ «ТТВТС»)

ПРИКАЗ

«22» ноября 2019 года

№ 125/01-04

г. Томск

Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности
и порядке действий при пожаре в общежитии ОГБПОУ «ТТВТС»

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, введённых в действие постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", постановления Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 1216 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации; в целях обеспечения безопасности обучающихся, проживающих в общежитии техникума, организации работы по вопросам пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую инструкцию "О мерах пожарной безопасности и порядке действий при пожаре в общежитии ОГБПОУ "Томский техникум водного транспорта и судоходства" (далее - Инструкция).
2. Ответственному за пожарную безопасность в общежитии техникума Яскевич О.В.:
 - 2.1. Ознакомить работников общежития и проживающих в общежитии с требованиями Инструкции под роспись .
 - 2.2. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности работниками общежития, студентами, проживающими в общежитии и посетителями.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела безопасности техникума Михеева О.Ю.

Директор

А.А. Андреев

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОГБПОУ
«Томский техникум водного
транспорта и судоходства»
А.А. Андреев
« » ноября 2019 г.



**Инструкция о мерах пожарной безопасности
и порядке действий при пожаре в общежитии
ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»**

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее – Инструкция) является обязательной для исполнения всеми проживающими лицами и работниками общежития.
2. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, введенных в действие согласно постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
3. Работники, вновь назначенные на должности в общежитии, допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности.
4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут: руководитель (заведующий) общежития и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – ответственные за обеспечение пожарной безопасности).
5. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обеспечивают своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности учреждения; а также обеспечивают ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в общежитие, с правилами пожарной безопасности.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общежитии

6. В общежитии на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной службы (команды), инструкция о мерах пожарной безопасности, памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.
7. Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Все лица, исполняющие

служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре.

8. Проживающие в общежитии лица, а также работники общежития обязаны:

- соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т. д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

III. Содержание общежития

9. Дороги, проезды и подъезды к общежитию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой — очищенными от снега и льда.

10. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) общежития, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

11. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

12. При реконструкции и перепланировке помещений общежития, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

13. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) общежития необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

14. Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.

15. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

16. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

17. При эксплуатации общежития запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ (легко воспламеняющиеся жидкости), ГЖ (горючие жидкости), взрывчатые вещества и материалы;
- использовать открытый огонь в комнатах и помещениях, на балконах

(лоджиях) жилых комнат и помещений;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и площадок;
- фиксировать samozакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении рам и фрамуг;
- пользоваться поврежденными электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

18. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий руководителями обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий - изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

19. Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

20. В жилых комнатах, помещениях общежития и на его территории запрещается:

- курить табачные изделия, пользоваться электронными сигаретами (вайперами) кальянами и т.д.;
- использовать открытый огонь, проводить какие-либо работы с применением открытого огня;
- проводить без разрешения лакокрасочные работы; работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т. п.);
- накапливать мусор. Вынос мусора из комнаты должен осуществляться

ежедневно.

21. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями;
- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится слесарем - электромонтером, обслуживающим общежитие;
- открытую электропроводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;
- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего общежитием и в отсутствие слесаря - электромонтера, обслуживающего общежитие;
- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

22. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами - изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор "бьется" током);
- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;
- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);
- завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители не заводского изготовления (скрутки проволоки – "жучки");

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.

23. В жилых комнатах общежития запрещается эксплуатация:

- электронагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, электрорефлекторов, электрообогревателей; электроплиток, электрокипятильников, электроосветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т. п.), электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт, электрических приборов самодельного изготовления, портативных газовых плиток, электропаяльников, электровыжигателей. **Работы с использованием электроутюгов, электропаяльников и электровыжигателей разрешаются только в специально выделенном для этих целей помещении.**

24. В общежитии допускается эксплуатация следующих электроприборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода - изготовителя:

- настольных ламп; светильников (типа "бра"); светильников (типа "торшер"); радиоприемников; телевизоров; электрочайников, электрокофеварок, видеоманитофонов; аудиоманитофонов; холодильников; пылесосов; вентиляторов; электрофенов; электробигудей; диапроекторов; электроудлинителей; электротройников.

25. Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

26. Уходя из комнаты, необходимо выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается эксплуатировать без надзора за ними.

27. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;

- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 метров от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);

- заливать конфорки электроплит маслом, жиром,

легковоспламеняющимися жидкостями и сахаристыми веществами.

28. Проживающий обязан докладывать заведующему общежития о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.

29. В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить в пожарную службу по телефону «01», «112», с сотового телефона «101»;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;
- сообщить о пожаре администрации общежития;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.

30. В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону «01», «112», с сотового телефона «101» и администрации общежития;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным, покинуть свою комнату, закрыв окна, фрамуги, форточки. Двери комнаты закрывать на замок не нужно;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички;
- если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через окна, не открывая их, сигналы о своем местонахождении;
- с прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своем местонахождении и об оказании помощи, при этом окна допускается открывать только в случае крайней необходимости или для спуска по пожарной автолестнице.

IV. Содержание первичных средств пожаротушения

31. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами.

32. Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для их опломбирования. Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку пожарных

рукавов.

33. Исправность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, необходимо проверять не реже двух раз в год, а пожарных насосов – ежемесячно, с записью в журнале.

34. Использование пожарных насосов и рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.

35. Объекты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

36. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

37. Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.

38. Требования к выбору, размещению и техническому обслуживанию огнетушителей изложены в разделе XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

V. Действия должностных лиц при пожаре

39. Работник общежития при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», «112», с сотового телефона «101», при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию) и руководству общежития;
- оповестить о пожаре, находящихся в общежитии людей;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;
- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

VI. Обязанности ответственного за противопожарное состояние общежития

40. Ответственный за противопожарное состояние общежития обязан:

- проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности, контролировать соблюдение работниками и проживающими требований пожарной безопасности в общежитии.;
- не допускать курения и использования открытого огня в помещениях общежития и на его территории;
- рассчитывать и организовывать обеспечение общежития первичными средствами пожаротушения; контролировать наличие и исправность закрепленных первичных средств пожаротушения;
- своевременно актуализировать разработанные документы и проводить

мероприятия по пожарной безопасности;

- информировать руководство техникума о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

VII. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

41. При использовании огнетушителя ОУ-5 следует:

- отойти от очага пожара на расстояние не менее 1 м.;
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно - пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения;
- соблюдать меры безопасности (не брать за раструб голыми руками, так как его температура достигает минус 80 градусов).

42. При использовании огнетушителя ОП-5 следует:

- выдернуть опломбированную чеку;
- отойти от очага пожара на 3 - 4 м.;
- привести огнетушитель в действие: **со встроенным источником давления** - отвести вверх рукоятку запуска и нажать кистью руки на ручку распылителя; **закачаные огнетушители** - нажать на ручку запуска;
- допускается многократное пользование и прерывистое действие;
- струю огнетушителя направлять под углом 20 - 30 градусов к горячей поверхности;
- после окончания тушения нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка в сторону от себя.

43. При подаче ствола ПК (пожарного крана) к месту очага пожара необходимо:

- отключить электроэнергию; сорвать пломбу, открыть дверцу; проверить надежность крепления рукава с краном; плавно повернуть маховик крана и убедиться в поступлении воды в рукав, раскатать в направлении очага горения пожарный рукав; направить ствол на очаг горения, двумя руками крепко удерживая ствол.

Начальник отдела безопасности,
ответственный за обеспечение
пожарной безопасности

О.Ю. Михеев

" 22 " кабры 2019 г.