

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области**

Управление Роспотребнадзора
по Томской области
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 16 » _____ апреля 20 19 г

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 251

По адресу/адресам: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181; 634034, г. Томск, ул. Карташова, 60.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега Павловича № 251 от 01.03.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения " Томский техникум водного транспорта и судоходства", ОГБПОУ «ТТВТС».

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27.03.2019 с 10-00м. до 13час. 00м. Продолжительность: 3ч.00 м

03.03.2019г. с 10ч.00м. до 13час. 00м. Продолжительность: 3ч.00 м.

«» ____ 20 г. с ч. м. до час. м. Продолжительность: .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 ч.00 мин. (рабочих дней/часов)

27.03.2019 г. с 10.00час до 13час. 00м - обследование территории, помещений колледжа, по адресу : 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

03.04.2019 г. с 10.00 час до 13час. 00м - обследование территории, помещений общежития, по адресу : 634034, Томская область, г. Томск, у. Карташова, 60.

с 27.03.2019 по 08.04.2019 – проведение экспертизы.

с 20.03.2019 по 16.04.2019- рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Исполняющий обязанности директора ОГБПОУ «ТТВТС» Андреев Артем Андреевич 01.03.2019 в 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Дудкина Ольга Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области, специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека): заведующий санитарно-гигиеническим отделом Седелев Максим Юрьевич, заместитель технического директора Марков Илья Владимирович, заместитель руководителя ИЛ Дьякова Ольга Валентиновна, эксперт-физик Хлюпин Дмитрий Игоревич, врач-лаборант-Мареева Елена Викторовна, помощник санитарного врача Целуйко Оксана Степановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Исполняющий обязанности директора ОГБПОУ «ТТВТС» Андреев Артем Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено (описательная часть):

Учебный корпус площадью 2327,04 м.кв., год постройки – 1902 трехэтажное, кирпичное.

Имеется самостоятельный земельный участок, площадью 3730 м.кв. На территории имеется учебная и хозяйственная зоны. Территория озеленена, асфальтирована и освещена. Вывоз ТБО осуществляется два раза в неделю, на основании контракта с УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» № ТБО-00011624 от 01.01.2019.

В техникуме обучается 700 студентов (очное отделение -465 студента, в том числе 390 на базе 9-ти классов, 75 –на базе 11-ти классов; заочное отделение - 235 студентов). Заочное отделение обучается во вторую смену два раза в год. Обучение проводится по 4 направлениям: эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, эксплуатация судовых энергетических установок, почтовая связь, судовождение. Возраст обучающихся с 15 лет. Режим работы с 9-00 до 15-30. Наполняемость учебных групп составляет не более 25 человек.

Производственное обучение проводится на базе учебно-производственных мастерских, предприятий, согласно договорам. Учебный план составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Здание оборудовано системами центрального отопления, хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, канализования. Перебоев с водоснабжением нет, аварий канализационной системы не зарегистрировано. В учебном корпусе расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, буфет, обеденный зал, тренажерный зал. Учебные помещения типовые, оборудованы лекционной мебелью: столы, стулья, шкафы для хранения наглядного материала.

Все учебные кабинеты имеют естественное освещение. Все учебные помещения оборудованы искусственным освещением. Имеются перегоревшие лампы в кабинетах. Отсутствуют софиты над классными досками. Договор № 120 от 27.03.2019 на оказание услуг по утилизации ртутных ламп заключен с ООО «НПО «ЭКТОМ». Светопроемы учебных помещений во всех учебных кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Условия для проведения проветривания кабинетов имеются.

Туалетов в достаточном количестве. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, место для его хранения выделено. Уборка помещений проведена. Моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован. Влажную уборку помещений проводит Ип Устинов А.В., согласно контракту № 2018ю164332 от 24.04.2018.

На первом этаже, для хранения верхней одежды обучающихся оборудован гардероб. Одежда выдается по номеркам.

Имеются три кабинета информатики. Расстановка компьютеров по периметру, столы компьютерные, стулья с нерегулируемыми параметрами.

Служебный туалет имеется, все санитарно-техническое оборудование исправно. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку. Хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

В здании имеются тренажерный, спортивный залы и зал аэробики.

Питание обучающихся не организовано. На момент проведения проверки договор по организации питания с ИП Лесниковой А.А. расторгнут Столовая расположена на 1-м этаже в здании. Для мытья рук установлены 2 раковины, электрополотенце. Обеденных залов 1, рассчитан на 80 посадочных мест. На момент проведения проверки в учреждении обучается 31 детей –

сирот. В соответствии с Законом Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ на основании письменного заявления обучающегося каждые две календарные недели производится выплата денежной компенсации взамен предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся из расчета 143,73 рубля в день.

Питьевой режим для обучающихся не организован.

Медицинское обслуживание обучающихся в учебном заведении не проводится (ставка медицинского работника в штатном расписании не предусмотрена), осуществляется на базе межвузовской поликлиники. Аптечки первой медицинской помощи укомплектованы и имеются в кабинетах повышенной опасности.

Дератизация организована по договору № 2/852 от 01.01.2019г. с ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции», акты выполненных работ представлены. На момент проведения проверки установлено, что не проводятся мероприятия по дезинсекции всех помещений образовательного учреждения (п.3.5. п.3.16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Во время проведения проверки представлен договор на проведение дезинсекционных работ № 2/131 от 01.04.2019 и акт о проведении работ от 03.04.2019.

Общежитие.

Общежитие расположено по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 60, в 4-х этажном кирпичном здании, имеет самостоятельный вход, планировка - коридорного типа. Год постройки - 1966. Земельный участок - 1924 кв. м. На момент проверки в общежитии проживает 160 студентов. На всех вселяемых в общежитие представлены справки о прохождении санитарной обработки. В комнатах площадью от 13 кв.м. до 24 кв.м. проживает от 2-х до 4-х человек.

Для проживания обучающиеся выделены 2 - 4 этажи. Всего жилых комнат - 57, проживает 160 обучающихся. Комнаты 2-х (S - 12 кв.м) и 4-х (S - 21 кв.м) местные.

Покрытие стен мест общего пользования (коридоры, лестничные марши) не позволяют проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств. В жилых комнатах на стенах грязные оборванные бумажные обои. На полу линолеум с признаками деформации. На кухне, в туалетных комнатах третьего этажа отбитая кафельная плитка.

Система водоснабжения, канализации централизованная, отопление - центральное, на момент проверки в рабочем состоянии. Водоснабжение холодное, горячее без перебоев. Аварий канализационной системы не зарегистрировано.

Жилые комнаты обеспечены естественным и искусственным освещением. На окнах в жилых комнатах имеются солнцезащитные устройства, что обеспечивает солнцезащиту помещений. Естественная вентиляция жилых помещений путем притока воздуха через форточки, фрамуги не осуществляется, оконные блоки деформированы. В жилых комнатах кровати, шкафы для одежды, шкафы для хранения посуды требуют замены. Комнаты для обучающихся обеспечены мягким инвентарем. Один раз в месяц в помещениях проводится «санитарный день». На момент проведения проверки уборка помещений не проведена. Отсутствуют инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств.

Смену постельного белья осуществляют 1 раз в 7 дней. График смены белья имеется. На первом этаже здания размещена постирочная и кастанная. Проводится ежегодная камерная обработка мягкого инвентаря, отсутствует договор и акты выполненных работ. Для стирки личных вещей не оборудованы постирочные на каждом этаже в соответствии с гигиеническими требованиями п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

Не функционируют поэтажные душевые. Для мытья используется общий душ на три рожка.

Кухни на каждом этаже оборудованы плитами, мойками, столами, шкафами для хранения чистой столовой посуды, кухонными столами. Моющими, дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. В общежитии предусмотрены помещения культурно-бытового назначения.

На кухнях стены на высоту 1.5м. оформлены глазурованной плиткой. Установлено по 2 электроплиты на 4 конфорки, по 1 раковине для мытья посуды, стол с влагостойким покрытием. Имеются емкости для сбора пищевых отходов у каждого в секции.

В умывальнях установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, стены побелены влагостойкой водоземлюсионной краской или покрашены масляной краской, пол покрыт кафельной плиткой.

На момент проведения проверки установлено, что не проводятся мероприятия по дезинсекции всех помещений образовательного учреждения, что является нарушением п. 5.6. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п.3.5. п.3.16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Медицинскому осмотру подлежит 71 человек. Личные медицинские книжки представлены в полном объеме. Представлены данные о прохождении медицинского осмотра, гигиенического о профилактических прививках против дифтерии, кори, гепатита, краснухи, гриппа. Список сотрудников прилагается.

В ходе проверки 27.03.2019 с 10.00 до 13.00, 03.04.2019 по адресам: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181, ул. Карташова, 60, по определению о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.03.2019, в соответствии с протоколами о взятии проб и образцов от 27.03.2019., 03.04.2019 были отобраны вода питьевая, на микробиологическое исследование замеры уровней искусственной освещенности, замеры параметров микроклимата.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров представлены в экспертном заключении № 000000803 от 08.04.2019, протоколах лабораторных исследований №№ 2475 от 29.03.2019, № 2445 от 02.03.2019, № 28454 от 05.04.2019, №№ Ф000000673, Ф000000674 от 27.03.2019, № Ф00000735, № Ф00000736 от 05.04.2019.

В соответствии с экспертным заключением № 000000803 от 08.04.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», согласно протоколу № Ф000000674 от 27.03.2019 измеренная 27.03.2019 с 10.40. - 12.00 часов искусственная освещенность в кабинетах информатики №№ 108, 203, учебных кабинетах №№ 203, 205, 204, 302, 301, 314, 206 ОГБПОУ «ТТВТС» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 181 не соответствуют требованиям п.4.2. и таблице СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.78-03, п.6.3. СанПиН 2.4.3.1186-03.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000803 от 08.04.2019, согласно протоколу № Ф00000736 от 05.04.2019 измеренная 03.04.2019 с 10.00. - 11.30 часов искусственная освещенность жилых комнат общежития ОГБПОУ «ТТВТС» по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 60, не соответствуют требованиям п.4.2. и таблице СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.78-03.

Все другие лабораторные исследования и измерения отвечают требованиям нормативных документов.

■ выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о защите прав потребителей:

1. Имеются перегоревшие лампы в кабинетах, что является нарушением п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования (в редакции изменений от 28.04.2007г., 23.07.2008г., 30.09.2009г., 04.03.2011г.).

Указанное нарушение совершено и выявлено 27.03.2019 в 10.40ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

2. Отсутствуют софиты над классными досками, что является нарушением п. 2.4.21.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования (в редакции изменений от 28.04.2007г., 23.07.2008г., 30.09.2009г., 04.03.2011г.).

Указанное нарушение совершено и выявлено 27.03.2019 в 10.40ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

3. Питьевой режим для обучающихся не организован, что является нарушением п. 2.5.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования (в редакции изменений от 28.04.2007г., 23.07.2008г., 30.09.2009г., 04.03.2011г.).

Указанное нарушение совершено и выявлено 27.03.2019 в 11.10ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

4. На момент проведения проверки установлено, что не проводятся мероприятия по дезинсекции всех помещений образовательного учреждения, что является нарушением п.3.5. п.3.16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Указанное нарушение совершено и выявлено 27.03.2019 в 11.20ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

5. Питание обучающихся не организовано, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования (в редакции изменений от 28.04.2007г., 23.07.2008г., 30.09.2009г., 04.03.2011г.); п.1.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Указанное нарушение совершено и выявлено 27.03.2019 в 11.30ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 181.

6. В соответствии с экспертным заключением № 000000803 от 08.04.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», согласно протоколу № Ф000000674 от 27.03.2019 измеренная 27.03.2019 с 10.40. - 12.00 часов искусственная освещенность в кабинетах информатики №№ 108, 203, учебных кабинетах №№ 203, 205, 204, 302, 301, 314, 206 ОГБПОУ «ТТВТС» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 181 не соответствуют требованиям п.4.2. и таблице СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.78-03, п.6.3. СанПиН 2.4.3.1186-03.

Указанное нарушение совершено 27.03.2019 с 10.40. - 12.00 и выявлено при получении экспертного заключения 10.04.2019 в 14.00.

Место совершения административного правонарушения: 634009, Томская область, г. Томск, ул. пр. Ленина, 181.

7. Покрытие стен мест общего пользования (коридоры, лестничные марши) не позволяют проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств и является нарушениями п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.00ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

8. В жилых комнатах на стенах грязные оборванные бумажные обои, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.10ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск; ул. Карташова, 60.

9. На полу линолеум с признаками деформации, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.20ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 6340341, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

10. На кухне, в туалетных комнатах третьего этажа отбитая кафельная плитка, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.30ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

11. Естественная вентиляция жилых помещений путем притока воздуха через форточки, фрамуги не осуществляется, оконные блоки деформированы, что является нарушением п. 4.2.5. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.40ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

12. На момент проведения проверки уборка помещений не проведена, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.50ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

13. Отсутствуют инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 11.00ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

14. В жилых комнатах кровати, шкафы для одежды, шкафы для хранения посуды требуют замены, что является нарушением п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.10ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

15. Для стирки личных вещей не оборудованы постирочные помещения на каждом этаже в соответствии с гигиеническими требованиями п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 10.30ч. при проведении проверки.
Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

16. На момент проведения проверки установлено, что не проводятся мероприятия по дезинсекции всех помещений образовательного учреждения, что является нарушением п. 5.6. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п.3.5. п.3.16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Указанное нарушение совершено и выявлено 03.04.2019 в 11.10ч. при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 60.

17. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000803 от 08.04.2019, согласно протоколу № Ф00000736 от 05.04.2019 измеренная 03.04.2019 с 10.00. - 11.30 часов искусственная освещенность жилых комнат общежития ОГБПОУ «ТТВТС» по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 60, не соответствуют требованиям п.4.2. и таблице СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.78-03.

Указанное нарушение совершено 03.04.2019 с 10.00. - 11.30 и выявлено при получении экспертного заключения 10.04.2019 в 14.00.

Место совершения административного правонарушения: 634041, Томская область, г. Томск, ул. ул. Карташова, 60.

Ответственность за выявленные нарушения п.п. №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14,15 требований санитарных правил в соответствии с приказом №22/02-01 от 17.01.2019, раздела №2 должностной инструкции от 01.01.2016, утвержденным директором ОГБПОУ «ТТВТС» А.В. Новиковым возложена на начальника хозяйственного отдела ОГБПОУ «ТТВТС» Коновалова Евгения Олеговича.

Ответственность за выявленные нарушения п.п. №№ 12,13,16,17 требований санитарных правил в соответствии с приказом №187/02-01 от 21.06.2017, раздела №2 должностной инструкции от 01.10.2014, утвержденным директором ОГБПОУ «ТТВТС» А.В. Новиковым возложена на заведующего общежитием Шикулу Константина Владимировича.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.03.2019;
- 2) протоколы о взятии проб и образцов от 23.03.2019, 03.04.2019;
- 3) экспертное заключение № 000000803 от 08.04.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»;

- 4) протоколы лабораторных исследований №№ 2475 от 29.03.2019, № 2445 от 02.03.2019, № 28454 от 05.04.2019, №№ Ф000000673, Ф000000674 от 27.03.2019, № Ф00000735, № Ф00000736 от 05.04.2019;
- 5) предписание № 26 от 16.04.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Ведущий специалист - эксперт
Управления Роспотребнадзора по Томской области
должностное лицо, в присутствии которого
проводились мероприятия по контролю



подпись

О.В. Дудкина
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. директора ОГБПОУ «ТТВТС»



подпись

А.А. Андреев

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__16__» __04__ 20__19__ г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)