ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВ
РОССИЯ, 634009, г.Томск, пр-т Ленина, 181 ☎/🖷: (3822) 40-72-63; E-mail: ttvts@mail.ru

исх. 211/1
от « 4 » Сентября 2018 г.

Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Томский отдел по надзору за энергосетями
и энергоустановками потребителей
и энергоснабжением

На Ваше предписание об установлении выявленных нарушений №33-8/П-ТСЭ-10 от 10.07.2018г. сообщаем:

1. Разработана инструкция ответственного за электрохозяйство учреждения.
2. Подана заявка в ООО «Горсети» на переоформление (Восстановление) документов о технологическом присоединении учебного корпуса ОГБПОУ «ТТВТС» по адресу: г.Томск, проспект Ленина,181, проспект Ленина,181 строение 3
3. Заключен договор с ООО «Горсети» на разработку технических условий для присоединения к электрическим сетям (увеличение мощности с 5кВт до 25кВт в гараже по адресу, пр.Ленина, строение 3.)
4. Утвержден перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнического персонала, проведен инструктаж по электробезопасности.
5. Заведены журналы:

-журнал учета присвоения группы электробезопасности неэлектрическому персоналу;
-журнал прокладки кабелей ;
-оперативный журнал эксплуатационно-технический отдел, отдел главного энергетика;
-журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании;
-журнал учета проверки знаний, правил работы в электроустановках – 2шт.
-журнал заземляющих устройств.

6. Утвержден список работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.
7. Смонтировано аварийное и рабочее освещение в помещении электрощитовой.
8. Приобретены новые инструменты и защитные средства для электромонтера.
9. Составлен график очистки, осмотра и ремонта светильников сети освещения.
10. Возложена ответственность на директора ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» Андреева Артёма Андреевича за безопасную эксплуатацию электроустановок по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний.

Директор
ОГБПОУ «ТТВТС» Андреев А.А.

Исполнитель
Корнева Е.В.
89609799694
Kev.ttvts@mail.ru

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com